

IGK.271.12.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki aluminiowej”.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ 1

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w fasadzie SR-1 dolnego pasa 20 cm jako wypełnienie panelem aluminiowym zamiast szerokiego profilu? Systemy słupowo-ryglowe nie mają profili "brudnikowych" i wiąże się to z koniecznością zastosowania 4 rygli co znacznie podnosi koszt wykonania fasady.

Odpowiedź 1

Proponowane zastosowanie systemu słupowo-ryglowego dotyczy zachowania wyglądu elewacji w układzie widocznych słupów i rygli aluminiowych z wypełnieniem pakietami szybowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego system okienno-drzwiowego, jeśli ten daje możliwość podwyższenia dolnego profilu cokołowego, ze względów użytkowych, w ścianie SR-1 i o ile pozostałe parametry użytkowe ściany zostaną dochowane. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania ścian SR-1, SR-2 i SR-3 w różnych systemach.

Pytanie 2

Czy postępowanie obejmuje oklejenie szkieł w fasadach wg wizualizacji?

Odpowiedź 2

Oklejenie szyb ściany SR-2 nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien uchylnych w górnych kwaterach bez okuć klasy RC-2? Górne kwatery mają się uchylać z poziomu podłogi, a takie rozwiązania nie są przebadane pod kątem antywłamaniowym

Odpowiedź 3.

Jeżeli zastosowanie okuć RC-2 wyklucza możliwość uchylania górnych kwater z poziomu podłogi, to Zamawiający dopuszcza odstępnie od wymogu ich otwierania z poziomu podłogi. Wietrzenie pomieszczeń będzie odbywało się przy pomocy dolnych kwater z klamkami na poziomie dostępnym z posadzki.

Pytanie 4

Okucia w we wszystkich drzwiach mają być klasy RC-2 z 2 zamkami co wyklucza możliwość zastosowania sztang antypanicznych, co jest priorytetem: zabezpieczenie okuciami RC czy możliwość bezwzględnej ewakuacji z obiektu?

Odpowiedź 4.

Zamawiający podtrzymuje zapis. W trakcie codziennego użytkowania drzwi ewakuacyjne z dźwigniami antypanicznymi będą zamknięte na 2 zamki. Zamki te będą otwarte w czasie imprez z udziałem publiczności w sali widowiskowej.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi o izolacyjności akustycznej $R_w=37\text{dB}$, ponieważ zadany poziom 40dB możliwy jest do wykonania jedynie w przypadku drzwi aluminiowych ppoż zbrojonych wkładami gipsowymi co kilkakrotnie podnosi koszt drzwi.

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza montaż drzwi DW-17 o izolacyjności akustycznej min. $R_w=37\text{ dB}$. Zamawiający wymaga zastosowanie konstrukcji aluminiowej analogicznej do systemu fasadowego (ad 6.) z pakietem szybowym o izolacyjności akustycznej min. 37 dB.

Pytanie 6

W opisie drzwi jest zapis " konstrukcja Dw16 i Dw17 wykonana z profili jak SR-1" zapis ten wprowadza system elewacyjny słupowo ryglowy do ścianek wewnętrznych, czy można zmienić technologię drzwi na system okiенno-drzwiowy dedykowany do wewnątrz?

Odpowiedź 6.

Ze względów wizualnych Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania jednolitego systemu profili aluminiowych dla ścian SR-1, SR-2, SR-3, DW-17 i DW-16. Profile dla ścian DW-17 i DW-16 nie muszą spełniać parametrów termoizolacyjnych.

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji i wiążą Wykonawców.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 03.04.2017 r.

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz

