

IGK.271.22.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap”.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ 2

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579), wyjaśniam oraz udzielam odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pytanie 1

Dotyczy dokumentacji projektowej.

Zgodnie z opisem technicznym – toaleta dla niepełnosprawnych pkt. 7.5 – posadzki w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych – nowe tynki i betony powinny być wysezonowane i związane (beton powyżej 3 miesięcy, posadzki i tynki 28 dni) – prosimy o wyjaśnienie czy nakładanie warstw wykończeniowych będzie możliwe dopiero po wysezonowaniu poprzednich warstw?

Odpowiedź 1

Tak. Należy wysezonować podłoże lub zastosować zaakceptowany przez Zamawiającego środek gruntujący, umożliwiający wcześniejsze nałożenie kolejnych warstw.

Pytanie 2

Dotyczy dokumentacji projektowej.

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których należy ułożyć nowy parkiet dębowy?

Odpowiedź 2

Parkiet dębowy zaprojektowano w dwóch pomieszczeniach: foyer i sali konferencyjnej.

Pytanie 3

Dotyczy dokumentacji projektowej.

Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z opisem technicznym PW punkty wykreślone należy pominąć w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie w przedmiarach pozycji, których nie należy wyceniać.

Odpowiedź 3

Przedmiary uwzględniają już ograniczony zakres robót.

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji i wiążą Wykonawców.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.09.2017 r.

BURMISTRZ
Dorota Koncewicz