

Niemodlin, 10 czerwca 2014 r.

IFE.271.13.2014

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Mikołaja Reja w Niemodlinie”

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest cytowana.

Pyt.1

Czy zgodnie z wymogiem art. 29 ust. 5 ustawy Pzp – równoważność urządzeń wystarczy wykazać poprzez złożenie karty technicznej wraz z fotografiami ze wskazaniem producenta proponowanych urządzeń, w celu uniknięcia zamiany przedmiotu zamówienia na etapie wykonawczym z naruszeniem art. 140 ust. 1 ustawy Pzp?

Odp.

Zamawiający przedstawia swoje oczekiwania w formie projektu, specyfikacji technicznej oraz w celu dodatkowej informacji załącza przedmiar robót. Zamówienie jest zatem, sumą wymagań wszystkich tych elementów, z tym, że załączony w projekcie obraz urządzenia lub wyposażenia stanowi wymóg wizualny i funkcjonalny. Specyfikacja techniczna lub karta katalogowa stanowi wymóg techniczny i jakościowy, zaś zagospodarowanie (rysunki detalu) wraz z przedmiarem wskazują ilość i sposób montażu lub wykonania. Obiektami równoważnymi są takie, które spełniają co najmniej wszystkie oczekiwania łącznie.

Pyt.2

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów urządzeń, w celu wykazania spełnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa?

Odp.

Na etapie składania ofert, Zamawiający nie wymaga załączenia certyfikatów. Dokumenty te będą wymagane od wyłonionego Wykonawcy na etapie wykonawstwa, zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym we wzorze umowy.

Pyt.3

Czy Zamawiający wymaga aby na etapie złożenia dokumentacji do przetargu przy wykorzystaniu urządzeń równoważnych dołączyć jednocześnie korektę do projektu?

Odp.

Urządzenie równoważne nie może powodować zmiany projektu, gdyż urządzenia muszą być równoważne pod każdym względem.

Pyt.4

W dokumentacji projektowej urządzenie Fitness nr 13 podpisane jako Fitness bioderka faktycznie przedstawia urządzenie nazywane przez wielu producentów jako Orbitrek lub Narciarz. Proszę o uszczegółowienie czy zamawiający wymaga urządzenia orbitrek, czy urządzenie biodra które wygląda inaczej?

Odp.

Proponowane w ofercie urządzenie winno być równorzędne pod względem funkcji i wymogów techniczno-użytkowych. Nieistotna jest nazwa, jaką nadają producenci.

Pyt.5

Czy Zamawiający dopuszcza kolorystykę szaro zieloną dla urządzeń Fitness przy zachowaniu wszystkich innych parametrów techniczno funkcjonalnych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza kolorystykę zaproponowaną przez Wykonawcę. Kwestia ta będzie uzgadniana na etapie realizacji zadania, zgodnie z zapisem zawartym w dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 10.06.2014 r.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA